

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Конаково и Конаковскому району
Главного управления МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

171252, Тверская область, г. Конаково, ул. Васильковского, д.2

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

тел. 8(48242) 4-51-72 E-mail: ogpn-konakovo@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Акт № 3

по результатам рассмотрения заявления

“ 05 ” ноября 20 20 г.

г. Конаково

(место составления акта)

14 ч 00 мин.

Салтыковым Артёмом Александровичем

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору,
проводившего (-их) обследование, рассматривавшего заявление)

в период с 12 ч 00 мин. “ 26 ” 10 20 20 г. по 14 ч 00 мин.

“ 03 ” 11 20 20 г. проведено обследование документов, объекта защиты

заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Конаковский колледж»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу:

Тверская область, г. Конаково, ул. Свободы, 162

Тверская область, Конаковский район, п.г.т Редкино, ул. Заводская, 2а

при обследовании совместно с

Директором ГБПОУ «Конаковский колледж» Лупиной М.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) представителя заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта защиты:

Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1, отопление центральное, вентиляция естественная, помещения электрифицированы, здание II С.О., оборудовано автоматической системой противопожарной защиты – АПС, СОУЭ, оборудовано внутренним противопожарным водопроводом

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта защиты), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности, приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Нарушений не выявлено	

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации;
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных
представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)
" 05 " ноября 20 20 г.

(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы
индивидуального предпринимателя, владельца собственности,
имущества и т.п. (гражданина))

(подпись)

Вывод по результатам обследования:

Соответствует

" 05 " ноября 20 20 г.

Обследование проводил:

Заместитель главного государственного инспектора г. Конаково и
Конаковского района Тверской области по пожарному надзору
Салтыков А.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

" 05 " ноября 20 20 г.

