

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, дом 12, тел. 42-92-01

Отдел надзорной деятельности по г. Конаково и Конаковскому району  
171252 Тверская область г. Конаково, ул. Васильковского, 2 тел. 4-51-72, 4-22-60  
E-mail: ogpn-konakovo@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)  
г. Конаково " 13 " июня 20 19 г.  
(место составления акта) (дата составления акта)  
11.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя.**  
**№ 65**

по адресу/адресам: Тверская область, г. Конаково, ул. Свободы, д. 162; Тверская область, Конаковский район, п.г.т. Редкино, ул. Заводская, д. 20  
(место проведения проверки)

На основании Распоряжения главного государственного инспектора по г. Конаково и Конаковского района Тверской области по пожарному надзору № 65 от 31.05.2019 года  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии) индивидуального предпринимателя)  
**"КОНАКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ"**

Дата и время проверки:

« 05 » июня 2019г. с 10 час 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 5 часов

« 13 » июня 2019г. с 10 час 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 часов  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Конаково и Конаковскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/ приказа о проведении проверки **ознакомлен(ы):** (заполняется при проведении выездной проверки) Лупина М.А. 31.05.2019 в 10ч. 28 мин.  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Салтыков Артём Александрович, начальник отделения отдела государственной – инспектор г. Конаково и Конаковского района Тверской области по пожарному надзору.  
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность должностного лица(должностных лиц)

проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Лупина Мария Анатольевна директор ГБПОУ  
(фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии), должность руководителя,

«Конаковский колледж»

иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя

индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена Саморегулируемой организации) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**Корпус г. Конаково, ул. Свободы 162**

1. Не произведены работы по устранению нарушений, указанные в дефектной ведомости Технического отчёта по проверке (испытаниях) электроустановок от 15.07.2018 года (ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, таблица 23, таблица 24 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл. 3.6. ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей»; п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
2. Двери лестничной клетки, отделяющие ее от поэтажных коридоров не оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнителями в притворах (ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.18 СНИП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7)
3. Дежурное освещение в здании колледжа не подключено в общую сеть (ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утверждены и введены в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. №171, п.7.74 СНИП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение" (утв. постановлением Минстроя РФ от 2 августа 1995 г. N 18-78) (с изменениями и дополнениями)
4. Частично отсутствует ограждение кровли, испытание ограждения кровли не производилось (ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16Свод Правил Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
5. В помещениях зазоры в местах прохождения кабелей и инженерных коммуникаций не заделаны негорючим материалом (п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)

**Корпус Конаковский район, п.г.т. Редкино, ул. Заводская, д. 20**

6. В помещениях зазоры в местах прохождения кабелей и инженерных коммуникаций не заделаны негорючим материалом (п. 22 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
7. Не произведены работы по устранению нарушений, указанные в дефектной ведомости Технического отчёта по проверке (испытаниях) электроустановок (ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6, таблица 23, таблица 24 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», гл. 3.6. ПТЭЭП «Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок Потребителей»; п. 42 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
8. Отсутствует ограждение кровли на учебном и производственном здании (ч.3 ст.4, п.2 ч.1 ст.6 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16Свод Правил Системы противопожарной защиты. ограничение распространения пожара на объектах защиты Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям)
9. На дверь склада и производственного цеха в производственном здании по изготовлению пластмассовых крышек не нанесена информация категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а так же класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требования пожарной безопасности» (п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
10. Электродвигатели вентиляторов системы вентиляции и кондиционирования здания учебного корпуса, расположенные в объеме чердачного помещения не исправны, система вентиляции и кондиционирования не исправны (п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
11. Не все светильники оборудованы колпаками рассеивателями, предусмотренными

конструкциями светильников (п. 42 «В» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)

12. В учебном корпусе, двери из поэтажных коридоров, ведущих к лестничным клеткам отсутствуют, данные двери были предусмотрены проектом для обеспечения дымогазонепроницаемости путей эвакуации из смежных коридоров (таблица 24 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
13. Дверные проемы в лестничные клетки учебного корпуса не оборудованы дверьми, обеспечивающими дымогазонепроницаемости путей эвакуации ограничение распространения пламени, материалы перегородок в поэтажных коридорах не отвечает требованиям норм, предъявляемых к перегородкам такого типа и назначения (таблица 23, 24 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)
14. В коридоре в нарушение требований норм и правил соединения электропроводов выполнены «в скрутку», гнезда и ниши ответвления проводов не закрыты крышками из горючих материалов (ст.6, ст. 4 ФЗ 123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.34СНиП 3.05.06-85 «Электрические устройства»)
15. В электрощитовой учебного корпуса допускается размещение горючих материалов (п. 42 «Д» Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме»)

\* выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовы актов)

\* выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

\* нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органам государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Салтыков А.А.

(подпись проверяющего)

Лупина М.А.

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органам государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы: Распоряжение № 65 от 31.05.2019 года

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник отделения ОНД и ПР Салтыков А.А.

С Актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а) :

Директор ГБПОУ «Конаковский колледж» Лупина Мария Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 13 « июня 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)